

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
учётный № инспекционного визита 56230061000206870121
от «14» июля 2023 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ясненскому городскому округу
Светлинскому и Домбаровскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская обл. п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 3, тел. (35367) 2-23-46,

E-mail: yasnij@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 2»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездной внеплановой инспекционный визит проведен в соответствии с: решением начальника ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Главного государственного инспектора Ясненского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Короткова Сергея Сергеевича от 14.07.2023 года № 22, учетный номер в ЕРКНМ № 56230061000206870121

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездной внеплановой инспекционный визит проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездной внеплановой инспекционный визит проведен:

1) Начальником отделения ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственным инспектором Ясненского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Авсеевым Александром Игоревичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению внепланового инспекционного визита были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен в отношении: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 2»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен по адресу (местоположению):

462713, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, улица Рабочая, д. 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН: 5628004422, адрес регистрации: 462713, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, улица Рабочая, д. 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен в следующие сроки:

«24» июля 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Выездной внеплановый инспекционный визит не приостанавливался

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	По периметру кровли объекта защиты отсутствует ограждение.	пункт 6.43 Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» пункт 7.16 Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 17 (б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	20.05.2024	

		<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>ст. 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p>		
--	--	---	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник отделения ОНД и ПР по Ясенскому ГО,
Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Оренбургской области
(Государственный инспектор Ясенского ГО, Светлинского
и Домбаровского районов по пожарному надзору)
Авсеев Александр Игоревич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку)

(подпись)

Начальник отделения ОНД и ПР по Ясенскому ГО, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Авсеев Александр Игоревич,
8(961)912-02-01, yasnij@56.mchs.gov.ru (ogpn-yasnij@yandex.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

И.о. директора МОАУ «ДСОШ № 2», Соломина Александра Равильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием выездной проверки)

«12» часов «00» минут «24» июля 2023 г.

_____ (подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Домбаровская средняя
общеобразовательная школа №2»
ул. Рабочая, д 15, п. Домбаровский,
Домбаровского района
Оренбургской области, 462734
телефон: (35367)2-14-32
e-mail: dsosh2@list.ru
№ 93/1 от 18 августа 2023 г.

На № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР по
Ясненскому ГО, Светлинскому и
Домбаровскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Оренбургской области (Главному
государственному инспектору
Ясненского ГО, Светлинского и
Домбаровского районов по
пожарному надзору) майору
внутренней службы
Короткову С.С.

Уважаемый, Сергей Сергеевич!

Администрация МОАУ «ДСОШ № 2» предоставляет информацию о проделанной работе по факту устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с представлением от 24 июля 2023 года а именно:

1. На приеме у главы района директор школы вновь подняла вопрос о выделении денежных средств согласно локально сметного расчета на выполнение работ по ограждению кровли перилами (смета была разработана ранее). В ответ получено письмо в котором указано что данные средства будут рассмотрены при планировании бюджета на 2024 год.

Копия письма прилагается.

Директор школы



Кусанова Г.Д.